




240020349855



中国石化集团



中国石化集团

中国石化集团

141 00000000

Inspection Report

样品名称: 波特兰水泥 (PORTLAND)
Sample

受检单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Inspected Unit

生产单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Producing Unit

检测机构: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Detection Unit

检测数量: 2000kg
Inspection Quantity

检测单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Inspection Unit

检测单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Inspection Unit

检测单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Inspection Unit

检测单位: 盘锦福祥集团环保科技有限公司
Inspection Unit

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装饰材料质量检验检测中心

检测报告

Sample	Material	Test Data	Conclusion
--------	----------	-----------	------------

1	长度	mm	GB/T3810.2-2016	200(1±0.3%)	199.8~200.2	符合
2	宽度	mm	GB/T3810.2-2016	最大值±2.0	199.6	符合
3	厚度	mm	GB/T3810.2-2016	9(1±4%), 最大值±0.5	599.8~600.0	符合
4	厚度	mm	GB/T3810.2-2016	9(1±4%), 最大值±0.5	9.0~9.1	符合
5	边直度	mm	GB/T3810.2-2016	最大值±1.5	-0.36	符合
6	直角度	°	GB/T3810.2-2016	±0.5	-0.02~+0.03	符合
7	表面裂纹		GB/T3810.2-2016	经试验应无裂纹	未见裂纹及调	符合
8	抗冻性		GB/T3810.2-2016	经试验应无裂纹	未见裂纹及调	符合

报告编号: HNCMA-2016-0001

报告日期: 2016年10月10日

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量监督检验中心

		15	放射性	外照射指数	/	GB6566-2010	A类:≤1.2	1.0	符合
				内照射指数	/	GB6566-2010	≤1.0	0.9	符合
		16	可溶性铅和镉含量	铅	mg/kg	HJ297-2021	≤15	≤0.5(检出限)	符合
				镉	mg/kg	HJ297-2021	≤2	<0.05(检出限)	符合
				耐家庭化学试剂和游泳池盐类	/	GB/T3810.13-2016	不低于GB级	GB级	符合
		17	抗化学腐蚀性	耐低浓度酸碱	/	GB/T3810.13-2016	报告等级	GB级	/
		18	抗冲击性	恢复系数	/	GB/T3810.5-2016	/	0.82	/
		19	有釉砖耐磨性		/	GB/T3810.7-2016	/	3级或1600转(无划痕)	/
		20	线性热膨胀系数		/	GB/T3810.8-2016	/	$2.6 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	/
		21	抗热震性		/	GB/T3810.9-2016	/	未见炸裂和龟裂	/
		22	湿膨胀	mm/m		GB/T3810.10-2016	/	0.10	/
		23	莫氏硬度		/	JC/T908-2013	/	5	/
			重金属溶出量	铅	mg/dm ²	GB/T3810.15-2016	/	<0.5(检出限)	/
				镉	mg/dm ²	GB/T3810.15-2016	/	<0.05(检出限)	/

(以下空白)

